

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống báo cháy

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG			
1	Trung tâm báo cháy 10 kênh	tủ	1.0	
2	Bộ nguồn dự phòng	bộ	1.0	
3	Tiếp địa cho tủ trung tâm	gói	1.0	
4	Tủ đấu nối trung gian	tủ	1.0	
5	Đầu báo khói	cái	78.0	
6	Đèn chỉ thị	cái	24.0	
7	Nút ấn báo cháy	cái	9.0	
8	Đèn báo cháy 24V	cái	9.0	
9	Chuông báo cháy 24V	cái	9.0	
10	Vỏ tổ hợp báo cháy nổi	cái	9.0	
11	Dây nguồn chống cháy 2x1.5mm ²	m	300.0	
12	Dây điện điều khiển chống cháy chống nhiễu 2x1.0mm ²	m	872.0	
13	Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.0mm ²	m	1,110.0	
14	Ống PVC D16	m	1,428.0	
15	Ống HDPE 40/30	m	30.0	
16	Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống	gói	1.0	
17	Vật tư phụ (băng dính, sâu vít, cầu đấu)	gói	1.0	